РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ _____ ТР _____
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "
(наименование и место-нахождение заявителя) . ОГРН: . Телефон , факс .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Адрес: , ,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Нидерланды. Телефон +31 (0) 0.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Факт. адрес:
, тел. , факс . ОГРН: . Аттестат рег. № РОСС R выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Искусственное травяное напольное покрытие из 100 % полиэтиленовых нитей, на двухслойной основе (100% полипропилен, латексный компаунд), высота ворса 32 мм, т.м. FT XP 32 nf FG. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
81 7100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5703 30 180 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5. (Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний от
", рег. № от
адрес:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) № от 23.11.2012 г. выдан аттестат аккредитации
№

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.04.2013 по 16.04.2014

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия